



नगर परिषद कार्यालय, चिखली

ता. चिखली, जि. बुलढाणा
दूरध्वनी क्र. : ०२२६४-२४२०८३
ई-मेल : mchikhlip@gmail.com
संकेतस्थळ : www.chikhlimahaulb.maharashtra.gov.in
WhatsApp क्र. : 8669929394



जा. क्र.नपचि अग्नि/११५७/२०२६

दिनांक :- १०/०३/२६

तात्पुरते अग्निशमन प्रमाणपत्र (Provisional Fire Certificate)

प्रती,

मा.प्राचार्य,

कै. सुनील रामसिन्जी चुणावाले आयुर्वेदिक कॉलेज व

डॉ. हेडगेवार आयुर्वेदिक रुग्णालय

दिनदयाल नगर, चिखली

ता.चिखली जि. बुलढाणा ४४३२०१

मालमत्ताक :-

विषय :- तात्पुरते अग्निशमन ना-हरकत प्रमाणपत्र बाबत.

संदर्भ :- आपला विनंती अर्ज न.प. कार्यालय दि.१०/०३/२०२६ नुसार

मोहदय,

उपरोक्त विषयान्वये आपणास महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जीवसंरक्षक अधिनियम २००६-०९ अन्वये खालील अटीची पूर्तता करण्याचे अधीन (Provisional) अग्निशमन ना-हरकत प्रमाणपत्र देण्यात येत आहे.

१. आपली इमारत/बांधकाम क्षेत्रात NATIONAL BUILDING CODE OF INDIA २०१६ यातील तरतुदीची पूर्तता करणे बंधनकार राहिल.
२. आग प्रतिबंधक व जीवसंरक्षक तरतुदीची संपूर्ण व्यवस्था केल्यावरच अग्निशमन ना-हरकत प्रमाणपत्र देण्यात येईल.
३. आपली इमारत/बांधकाम/क्षेत्रात महाराष्ट्र शासन मान्यता प्राप्त अनुज्ञप्तीधारक अभिकरण कडून फायर ऑडिट करून आवश्यक त्या सर्व अग्निशम यंत्रणा कार्यान्वित कराव्यात.
४. फायर अलार्म सिस्टीम बसविणे बंधनकारक राहिल.
५. इमर्जन्सी फायर एक्झीट व फायर साईन ची व्यवस्था करावी.
६. आवश्यक त्या ठिकाणी प्राथमिक अग्निशमन सुरक्षा उपाय-अग्निशामक (Fire Extinguisher/Fire Water Bucket/Fire Sand Bucket/Fire Ball/First Aid Box) इत्यादी मराठी भाषेतील नाव व माहितीसह योग्य प्रकारे लावणे अनिवार्य आहे.
७. सदर ठिकाणी असलेल्या पाण्याच्या टाकीचा (Fire Water Tank) दुरुपयोग करू नये. पाण्याची पातळी नेहमी संपूर्णता भरलेली असावी.
८. सदर ठिकाणी आपण अग्निशमन संबंधीत प्रशिक्षित कर्मचारी नेमणे बंधनकारक राहिल.
९. अग्निशमन यंत्रणा पूर्णपणे कार्यान्वित केल्यानंतर चिखली नगर परिषद अग्निशमन विभाग यांना प्रात्याक्षिक दाखविणे
१०. सदर ठिकाणी कोणतीही दुर्घटना घडल्यास नगर परिषदेची कोणतीही जबाबदारी राहणार नाही.
११. वरीलप्रमाणे सुचविलेल्या व्यवस्थेअभावी आगीची कोणतीही घटना घडल्यास यांची सर्वस्वी जबाबदारी आपली (मालक/भोगावटादार)हॉस्पिटल चालकाची राहिल.
१२. सदर ठिकाणी अनधिकृत बांधकाम केल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी आपली (मालक भोगवटादार) राहिल.

(Signature)
12/5/26
mchikhlip

(Signature)
12.5.26

१३. जागेची मालकी कागदपत्रे, सादर केलेली कागदपत्रे, प्रमाणपत्र, खोटी अथवा दिशाभूल करणारे आवळल्यास अग्निशमन ना-हरकत प्रमाणपत्र रद्द समजण्यात येईल.

१४. अग्निसुरक्षा व्यवस्थेचे परीक्षण मा. संचालक, महाराष्ट्र अग्निशमन सेवा संचालनालय, मुंबई यांनी नोंदणीकृत केलेले अनुज्ञप्तीधारक अभिकरणा कडून दरवर्षी वर्षातून दोन वेळा (जानेवारी व जुलै) करून घेणे बंधनकारक राहिल.

१५. महाराष्ट्र आगप्रतिबंधक जीवसंरक्षक अधिनियम २००६ चे पालन करणे बंधनकारक राहिल. वर नमुद अटीची पूर्तता करण्याचे अधीन राहून आपणास तात्पुरते अग्निशमन ना-हरकत प्रमाणपत्र देण्यात येत आहे

► **Fee Structure:** As per the Maharashtra fire Prevention and Life Safety measures Act 2006, See Article 11 (1) Part II, Fees for Fire NOC In Chikhali municipal Council will be Rs. ५१६६/-

► **THE DETAILS ABOUT FIRE PROTECTION FEES PAID: -**

Fire Protection Fund Fee Paid Date: 10/03/2026

► Fire NOC (Fire Protection Fund Fees) Fees once paid, is non refundable as per Sec.17 of Maharashtra Fire Act-2006

(The above NOC is Valid Up to 30/06/2026).

टिप :- १. नगरपरिषद कार्यालयाकडून अग्निशमन ना-हरकत प्रमाणपत्राचे नुतनीकरण दरवर्षी करणे अनिवार्य आहे.

२. महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जीवसंरक्षक अधिनियम २००६ अन्वये फॉर्म 'बि' दर सहा महिन्यांनी नगरपरिषद कार्यालयास सादर करणे अनिवार्य आहे.



(प्रशांत बिडगर)

मुख्याधिकारी

नगर परिषद चिखली

2W
12/5/26

Munjal
12.5.26